MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7.
1444 BUDAPEST, PF.: 247.
www.mekh.hu
TEL.: 459-7777
TEL. / FAX: 459-7766

ÜGYSZÁM: TFSO-74/3/2014
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7735
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7797
E-MAIL: EH@MEKH.HU PALCSOP@MEKH.HU

INV000000498

HATÁROZAT SZÁMA: 2236/2014.

TÁRGY: A 77/2006. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 1. MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Hivatal a **KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.; Cg. 03-09-104005; továbbiakban: Engedélyes) 77/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelmének helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**.

Az Engedély mellékletének „A" táblázata a következők szerint módosul:

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

- 14. sor 107,24 MW-ról 102 MW-ra;

A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Széchnyivárosi fűtőmű

- 5. sor 32 000 MWh-ról 7 400 MWh-ra;
- 6. sor 72,86 MW-ról 68,72 MW-ra;
- 8. sor 370 000 GJ/év-ről 340 222 GJ/év-re;
- 13. sor 370 000 GJ/év-ről 340 222 GJ/év-re;
- 16. sor DÉGÁZ Rt.-közüzemi szerződés-ről Szabadpiaci beszerzés-re;

b) Árpádvárosi fűtőmű

- 5. sor 10 800 MWh-ról 3 200 MWh-ra;
- 6. sor 34,37 MW-ról 33,27 MW-ra;
- 7. sor 26 MW-ról 23 MW-ra;
- 8. sor 200 000 GJ/év-ről 201 870 GJ/év-re;
- 13. sor 200 000 GJ/év-ről 201 870 GJ/év-re;
- 16. sor DÉGÁZ Rt.-közüzemi szerződés-ről Szabadpiaci beszerzés-re;

Az Engedély mellékletének „B" táblázata a következők szerint módosul:

a) Széchenyivárosi fűtőmű

Forróvíz kazánok

Az 1. és a 2. helyszámon nyilvántartott berendezések adatai a következőképpen módosulnak:

- Gyártó Lengyel o.-ról FAKOP-ra;

Az 1-6. helyszámon nyilvántartott berendezések adati a következőképpen módosulnak:

- Névleges teljesítmény: 8,14 MW-ról 7,5 MW-ra;
- Maradó /tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

A 7. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:

- Gyártó Szovjet-ről DOROGBUZS SZKI Kazángyár-ra;
- Néveleges teljesítmény: 19 MW-ról 17,5 MW-ra;
- Maradó /tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők (kazánok)

A 3. és a 4. helyszámon nyilvántartott berendezések adati a következőképpen módosulnak:

- Maradó /tervezett élettartam: 15 év-ről 2030-ra;

Kiegészül az 5. és a 6. helyszámon a következő berendezésekkel:

- Gyártó: TECHNO-PRODUCT Kft.;
- Típus: Kondenzációs füstgázhőcserélő;
- Névleges teljesítmény forróvíz: 0,4 MW;
- Keringetett forróvíz néveleges tömegárama: 31 t/h;
- Belépő forróvíz névelges hőmérséklete: 50°C;
- Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete: 60°C;
- Üzembe helyezés időpontja: 2013;
- Maradó/tervezett élettartam: 2030;

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők (gázmotor)

A II. a III. és a IV. helyszámon nyilvántartott berendezések adatai a következőképpen módosulnak:

- Maradó /tervezett élettartam: 12 év-ről 2030-ra;

Gázmotor

A II., a III. és a IV. helyszámon nyilvántartott berendezések adatai a következőképpen módosulnak:

- Maradó /tervezett élettartam: 12 év-ről 2030-ra;

b) Árpádvárosi fűtőmű

Forróvíz kazánok

A 2. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Névleges teljesítmény: 12 MW-ról 11,6 MW-ra;
- Maradó/tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

A 3. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Gyártó : Német o.-ról VEB Dampfkesselbau-ra;
- Névleges teljesítmény: 7,5 MW-ról 6,9 MW-ra;
- Maradó/tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

A 4. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Gyártó : Lengyel o.-ról FAKOP-ra;
- Névleges teljesítmény: 7,5 MW-ról 6,9 MW-ra;
- Maradó/tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

Melegvíz kazánok

Az 5. és a 6. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Maradó/tervezett élettartam: 25 év-ről 2030-ra;

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők

Az 1. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Maradó/tervezett élettartam: 15 év-ről 2030-ra;

A I. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Maradó/tervezett élettartam: 12 év-ről 2030-ra;

Gázmotorok

A I. helyszámon nyilvántartott berendezés adatai a következőképpen módosulnak:
- Maradó/tervezett élettartam: 12 év-ről 2030-ra;

Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen módosító határozat részét képezik az Engedély – módosításokkal aktualizált – mellékletei:
- „A" táblázat: Az Engedélyes és telephelyének főbb adatai
- „B" táblázat: Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. melléklet C). 20. b) szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben kérheti. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS

A Magyar Energia Hivatal (amelynek általános és egyetemes jogutódja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal; a továbbiakban együttesen: Hivatal) 2006. február 10. napján 77/2006. számú határozattal távhőtermelői működési engedélyt adott az Engedélyesnek.

Az Engedélyes a 2014. április 8-án kelt és a Hivatalnál 2014. április 14-én érkeztetett levelében kérte az Engedély módosítását.

A kérelmét az engedélyes a 2014. április 24-én kelt, a Hivatalnál 2014. április 30-án érkeztetett levelében pontosította.

A Hivatal a kérelmet és a kérelemhez szükséges iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy az Engedélyes megfelel a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés *a)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában,15. §-ában, valamint a Tszt.-Vhr. 6. §-ában foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Ket. 72.§ (1) bekezdés *d)* pont *dd) és de)* alpontjai alapján kellett rendelkezni.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A perindítás határideje a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 330. § (2) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal a Ket. 72. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja és a Pp. 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal – figyelemmel a Tszt. 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - a VET 168. § (9) bekezdése és a Tszt. Vhr. 8. §-a alapján rendelte el.

Budapest, 2014. június 16.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Tilesch Péter
főosztályvezető
Villamosenergia- és Távhő-Felügyeleti,
-Szabályozási Főosztály

Kapják:
1./ Engedélyes 1 példány
2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és -szabályozási Osztály 1 példány
3./ Hivatal, Távhő Árszabályozási Főosztály 1 példány
4./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály 1 példány
5./ Hivatal, Irattár 1 példány

Melléklet

„A" táblázat

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
	Az engedélyes adatai		
1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
2	Rövid neve		KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
3	Székhelye		6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		Cg. 03-09-104005
5	Alapítási okirat kelte		8/001.-1995.10.01
6	Cégforma		Korlátolt Felelősségű Társaság
7	Adószáma		11374954-2-03
8	Jegyzett tőkéje	MFt	1 114,13
9	Befektetett eszközök engedélykéréskor	MFt	1 772.78
10	Tevékenységi kör		
11	Főtevékenység		• Távhőtermelés-Távhőellátás
12	Kapcsolódó tevékenységek		• Kapcsolt villamosenergia termelés, melléklet cégkivonat szerint
13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	6,2
14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	102

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Széchenyivárosi fűtőmű

1	Telephely neve		Széchenyivárosi fűtőmű
2	Telephely címe		6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	4,734
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	4,67
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	7400
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	68,72
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	40
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	340 222
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
11	Címe		6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	340 222
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Szabad piaci beszerzés
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1976
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		-
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		-
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		-
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		-
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	-
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	-
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	-
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		-
	* Létesítési engedély esetében		

b) **Árpádvárosi fűtőmű**

1	Telephely neve		Árpádvárosi fűtőmű
2	Telephely címe		6000 Kecskemét, Szultán u. 1.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW	1,464
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	1,44
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	3200
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	33,27
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	23
8	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	201 870
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)		
10	Neve		KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.
11	Címe		6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.
12	Lekötött hőteljesítmény	MW	
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	201 870
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		Földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja		Szabad piaci beszerzés
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1973.
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*		-
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*		-
20	Létesítendő létesítmény technológiája*		-
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*		-
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum	-
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum	-
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum	-
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*		-
	* Létesítési engedély esetében		

„B" táblázat

Termelőeszközök főbb adatai

a) Széchenyivárosi fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok						
Helyszám*		1	2	3	4	5	6	7*
Gyártó		FAKOP	FAKOP	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	DOROGOBUZS SZKI Kazángyár
Típus		HF 7/12	HF 7/12	HF 7/12	HF 7/12	HF 7/12	HF 7/12	KVGM-20
Névleges teljesítmény	MW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	17,5
Keringtetett névleges tömegáram	t/h							
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70	70	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130	130	130	130	130
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1976	1976	1978	1978	1978	1978	1988
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030

*Tartalék

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők (kazánok)

Megnevezés	Mért.e.	Adatok			
Helyszám*		3	4	5	6
Gyártó		Energoprompt Kft	Energoprompt Kft.	TECHNO-PRODUCT Kft	TECHNO-PRODUCT Kft
Típus		-	-	Kondenzációs füstgázhőcserélő	Kondenzációs füstgázhőcserélő
Névleges teljesítmény gőz	MW				
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,2	0,2	0,4	0,4
Frissgőz hőmérséklet	°C				
Frissgőz nyomás	bar				
Keringtetett forróvíz névleges tömegáram	t/h	20	20	31	31
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	70	70	50	50
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	80	80	60	60
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000	2000.	2013	2013
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	2030	2030

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők (gázmotor)

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám		II.	III.	IV.
Gyártó		FUNKE GmbH.-Jenbacher AG.	FUNKE GmbH.-Jenbacher AG.	FUNKE GmbH. Jenbacher AG.
Típus		WRA200-2709-7	WRA200 2709-7-1	WRA200 2709-7
Névleges teljesítmény gőz	MW			
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,8	0,9	0,9
Frissgőz hőmérséklet	°C			
Frissgőz nyomás	bar			
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	66	73	73
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	79,6	79,6	79,6
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	90	90	90
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001	2002	2003
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	2030

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám		II.	III.	IV.
Gyártó		Jenbacher AG.	Jenbacher AG.	Jenbacher AG
Típus		JMS 612 GS-NLC	JMS 612 GS-NLC	JMS 612 GS-NI
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,464	1,635	1,635
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,609	1,706	1,706
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40,5	42,8	42,1
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	44,5	43,6	43,9
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	85	86,4	86
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.11.23	2002.12.23	2003.12.23
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	2030

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

b) Árpádvárosi fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám		2	3	4
Gyártó		Láng Gépgyár	VEB Dampfkesselbau	FAKOP
Típus		HLF 10/12	3 HO	HOK 12/12
Névleges teljesítmény	MW	11,6	6,9	6,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h			
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	130
Üzembe helyezés időpontja (első/telephelyi)	dátum	1987/2000	1969/2004	1972/2001
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	2030

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám		5	6
Gyártó		Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus		3 HO	3 HO
Névleges teljesítmény	MW	2,9	2,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h		
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1965	1965
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030

Füstgáz hőhasznosító hőcserélők

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám		1 (kazánok)	I. (gázmotor)	
Gyártó		Energopromt Kft.	Behalterbau GmbH	
Típus		-	AWKG 16	
Névleges teljesítmény gőz	MW			
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,5	0,8	
Frissgőz hőmérséklet	°C			
Frissgőz nyomás	bar			
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	45	66	
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	70	79,6	
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	80	90	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1999	2000	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030	2030	

Gázmotorok

Megnevezés	**Mért.e.**	**Adatok**		
Helyszám		I.		
Gyártó		Jenbacher AG.		
Típus		JMS 612 GS-NLC		
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,464		
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,574		
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	40,5		
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,6		
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,6		
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000.11.30		
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2030		

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt